


Słup oświetleniowy CC 3,5m 76/115/3

Kod ElektriKo: 85043



Dane techniczne:

- Wysokość **3,5 m**
- Typ fundamentu **FP1**
- Średnica przy podstawie **115 mm**
- Średnica zakończenia **76 mm**
- Grubość ścianki słupa **3 mm**
- Wymiary podstawy **300 x 200 mm**
- Wysokość **3,5 m**
- Typ fundamentu **FP1**
- Średnica przy podstawie **115 mm**
- Średnica zakończenia **76 mm**
- Grubość ścianki słupa **3 mm**

- Wymiary podstawy **300 x 200 mm**

MATERIAŁY

Trzony słupów oraz płyty podstawy wykonane ze stali S355 J2+N zgodnej z normą PN-EN 10025:1990

NORMY I CERTYFIKATY

Słupy oświetleniowe posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 40-5. Wzdłużna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN ISO 15614-11.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metodą proszkową lub hydrodynamiczną na dowolny kolor z palety RAL/AKZO

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Ze względu na bezpieczeństwo bierne konstrukcje należą do klasy 0 wg PN-EN 12767. Możliwe wykonanie w klasie bezpieczeństwa 100NE3.

FUNDAMENTY

Fundamenty dobrane zostały dla przeciętnej kategorii gruntu. Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.